

鄂州市鄂城区民政局

2024 年安全生产隐患排查情况通报（3 月）

各镇、街民政办，各养老服务机构：

为进一步贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，深刻汲取广东东莞万江街道康怡护理院火灾事故教训，深入推进全区民政系统安全生产治本攻坚三年行动，进一步确保我区老年人平安稳定。4 月 1 日-6 日，区民政局班子成员分头带队，联合第三方安全专家，对全区 14 家养老服务机构开展了安全综合检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

本次检查主要采取实地查看、现场指导与操作、询问护理人员等方式方法，重点各机构场所消防喷淋系统是否正常运行、是否存在电动自行车违规停放充电、是否使用易燃物品进行房屋装修、电气线路是否存在隐患等情况进行了严格检查。共发现各类安全隐患 64 条，对查处的隐患现场提出整改意见。

在此基础上，对 2 月份通报的安全隐患问题进行了严格认真复查。从总体情况来看，大部分养老机构比较重视安全工作，对存在的安全隐患和安全风险能够积极整改，消除了一批安全隐患。但是还有少数养老机构思想认识不高，重视程度不够，安全意识不强，安全隐患欠拖不改，整改隐患反复发生。

二、工作要求

各镇街民政办要在此次区局安全生产专项整治行动基础上，进一步对属地各养老服务场所开展大排查、大整治，要从隐患排查、整改落实和建立长效机制等环节形成工作闭环，打好综合整治组合拳。隐患排查要做到细之又细，务必明确任务、凝聚合力、强化督查；问题整改要做到严之又严，务必贯穿始终、精准发力、分类施策做好问题整改；日常管理要做到实之又实，借力信息化，突出社会化，提升专业化，确保排查全覆盖、整改全到位、隐患全归零。对安全隐患不整改、不作为的机构，列入重大问题隐患清单向区安委会上报，对发生安全事故的机构，坚决移交相关部门依法依规严肃追究相关责任人责任。

附件：2024 年 3 月安全生产专项督查问题隐患整改清单



附件

2024 年 3 月安全生产专项督查问题隐患整改清单

序号	机构（单位） 名 称	存在的问题隐患	整改限期	整改责任人
1	长港镇福利院	1. 厨房顶部墙面皮脱落和发霉，应及时维修（2 月）；2. 老人房间发现剪刀、香烟等。	4 月 29 日前 整改完毕	胡圣荣
2	杜山镇福利院	1. 少数老人房间床头柜损坏严重，应及时维修或更换（1 月）；2. 少数老人房间吊顶扣板脱落，应及时维修或更换（1 月）；3. 消防设施检测报告中有三项不合格，应及时进行维修，达到合格要求；4. 厨房灶台处一个插座未固定；5. 灭火器配置处未见检查记录卡；6. 个别老人吸烟。	4 月 29 日前 整改完毕	潘际云
3	泽林镇福利院	1. 配电房外北侧电线穿管不到位（1 月）；2. 办公楼楼梯间两个空开无盖；3. 东楼二楼东侧使用可燃材料封堵墙缝条；4. 未见 2024 年 3、4 月份防火检查记录；5. 灭火器配置处未见检查记录卡；6. 检查时门卫室无人值班；7. 厨房蒸饭车旁空气开关存在引水隐患；8. 老人房间有打火机、剪刀、菜刀、铁钩、铁锤、螺丝刀等危险物品。	4 月 29 日前 整改完毕	余国访

9	澜湖惠养老院	1. 老人房间存放剪子、水果刀、大功率水壶等危险物品（2月）；2. 一楼西出口防火门若发生火灾事故，无法打开打通室外；3. 一楼西边一个消防栓门关不严；4. 消防控制室未配备二氧化碳灭火器；5. 厨房自助冰柜长期不用，电源未切断；6. 五楼末端放水阀门失灵，未及时维修或更换；7. 巡查记录不规范。	4月29日前 整改完毕	高慧
10	福星敬老院	1. 消防泵房未安装照明灯；2. 二楼西侧室内消火栓门玻璃损坏，未更换；3. 个别灭火器过期未更换；4. 夜间无人值守，值班人员脱岗；5. 厨房抽油烟机油污较多未及时清洗；6. 检查时消防水箱无水，喷淋系统无法正常使用；7. 安全出口杂物堆积，堵塞绿色通道。	4月29日前 整改完毕	王少荣
11	颐和养护院	1. 三楼老人房间气垫电线不规范，影响老人行动（2月）；2. 部分老人房间使用大功率电水壶，未集中管理。	4月29日前 整改完毕	廖广智
12	夕阳红老年公寓	1. 厨房炊事员对干粉灭火器正确使用不熟练；2. 老人在空调电线上挂毛巾，钢管放在空调上不安全；3. 二楼北侧应急照明灯安装错误；4. 消防维保合同需续签；5. 老人房间卫生间未清洗，卫生条件较差。	4月29日前 整改完毕	刘莉
13	新民街医养结合 服务中心	1. 所有发防火门未安装闭门器；2. 一个老人在逃生窗口挂晒毛巾；3. 厨房食品留样不规范。	4月29日前 整改完毕	王盼
14	阳光养老院	1. 消防值班人员未取得资格证书（1月）；2. 少数老人房间内异味较重，应及时除味（2月）；3. 自动喷淋损坏，整个喷淋消火栓管道无水，未及时维修更换（2月）；4. 二楼一个老人长期在房间经常吸烟，不让任何人进去；5. 二楼一个老人房间电线插座未固定；6. 二楼一个老人房间存放电饭煲，未集中保管；7. 电动自行车应集中存放。	4月29日前 整改完毕	傅国庆

4	碧石渡镇福利院	1. 厨房冰箱电插座未固定；2. 消防泵房标识错误；3. 巡查记录不规范；4. 灭火器配置处未见检查记录卡；5. 值班记录不规范；6. 食品留样台账记录不规范。	4月29日前 整改完毕	余永栋
5	汀祖镇福利院	1. 颐养楼二楼2个房间发现香烟和打火机，两个房间有老人在里面吸烟；2. 灭火器配置处未见检查记录卡；3. 老人房间异味较重。	4月29日前 整改完毕	王锐
6	花湖镇福利院	1. 两个房间发现烟头打火机和香烟，老人在里面经常吸烟（2月）；2. 二楼一个老人房间逃生窗口损坏，未及时维修；3. 巡查记录不规范；4. 值班记录不规范；5. 老人房间异味较重。	4月29日前 整改完毕	徐漫华
7	福寿养老院	1. 两个老人房间发现剪刀，未集中保管；2. 老人房间逃生窗口有桌子占道堵塞，不畅通；3. 老人房间有电烧水壶、水果刀、剪刀等危险物品。	4月29日前 整改完毕	王孝清
8	爱馨老年公寓	1. 消防值班人员未取得消防操作员资格证（2023年10月）；2. 二楼逃生窗口老人晾晒毛巾，中间信号线穿过，打开困难，无法使用一个钥匙打开多个消防逃生窗口锁；3. 老人房间发现剪刀，未集中保管；4. 老人房间气味较重，应加强除味；5. 消防控制柜事故处理后未及时记录；6. 未见电气维保记录（2月）；7. 厨房插座插头较多，超负荷使用；8. 厨房卫生条件较差，有老鼠屎；9. 未见夜间巡查记录。	4月29日前 整改完毕	胡细爱