

鄂州市鄂城区民政局

2024 年安全生产隐患排查情况通报（4 月）

各镇、街民政办，各养老服务机构：

为进一步贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，通过全面开展“五一”期间安全生产大检查，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，进一步推动养老机构落实安全生产主体责任，全面、彻底排查和整治事故隐患，有效防范各类安全事故发生，确保“五一”期间安全稳定。4 月 29 日-5 月 8 日，区民政局成员联合第三方安全专家，对全区 14 家养老机构进行安全综合检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

本次检查主要采取实地查看、现场指导和操作、询问护理人员等方式方法，重点检查各机构场所消防喷淋系统是否正常运行，消防设施是否配齐，应急疏散通道是否畅通，是否存在电动车违规充电，是否用易燃易爆物品装修、电气电路是否存在问题。对食堂的卫生情况进行排查，包括食品的储存环境，加工制作中的卫生控制等问题。共发现各类安全隐患 68 条，对查处的隐患提出整改意见。

本次检查还对 3 月份通报的安全隐患问题和市局 3、4

月安全检查情况的通报进行了严格的复查。从总体情况上看，大多数养老机构比较重视安全工作，对存在的安全隐患和风险能够积极的整改。但仍有个别养老机构思想认识不高，重视程度不够，安全意识薄弱，安全隐患仍未整改，整改隐患反复发生，如爱馨老年公寓，负责人安全意识薄弱，麻痹思想严重，3月份发现9条安全隐患，4月份市局抽查发现7条安全隐患，本次检查发现7条安全隐患，安全隐患问题屡次发生，问题成堆，严重威胁老年人生命财产安全。

二、工作要求

各镇街民政办要高度重视养老机构隐患整改，要监督和协助有关部门加大对养老机构安全隐患整改力度，认认真真落实安全生产责任制，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出来的安全隐患问题加快整改，把隐患消灭在萌芽中，绝不能发生安全生产事故。对安全隐患不整改、不作为的机构，列入重大问题隐患清单向区安委会上报，对发生安全事故的机构，坚决移交相关部门依法依规严肃追究相关责任人责任。

附件：2024年4月专项检查问题隐患整改清单



附件

2024 年 4 月专项检查问题隐患整改清单

序号	机构（单位） 名称	存在的隐患问题	整改限期	上月整改情况	整改责任人
1	长港镇福利院	1. 厨房、洗衣房区域未安装消防喷淋。2. 部分房间外窗安装防盗网。3. 未规范安装充电插座。4. 测试应急广播未响。5. 值班人员未持证。6. 厨房、洗衣房顶部墙面脱落或发霉。7. 工作人员对消防栓、灭火器等消防设备不会使用。8. 一老人房间存放过期食品和饮料。	5 月 30 日之前整改完毕	发现 2 条隐患,正在整改。	胡圣荣
2	杜山镇福利院	1. 厨房未安装自动报警系统和自动喷淋系统。2. 消防值班室人员未持证。3. 未见消防检测报告中三条不合格项整改报告。4. 011 房间内有烟头,卫生条件较差,味道较重。5. 两个老人房间吊顶未维修。6. 一个老人把插座放在床上给手机充电,插座未固定。	5 月 30 日之前整改完毕	发现 6 条隐患,整改 5 条,尚有 1 条未整改。1. 两个老人房间吊顶未维修。	潘际云

3	泽林镇福利院	1. 未见电器维保协议及记录。2. 电动车、自行车应集中停放。3. 个别灭火器未见检查记录卡。4. 东楼二楼一处开关损坏。5. 配电房外北侧其中一条照明线接头处穿管不到位。6. 室内消火栓一楼有水，但压力达不到要求，二楼消火栓无水。	5月30日之前整改完毕	发现8条隐患，整改7条，尚有1条未整改。1. 配电房外北侧其中一条照明线接头处穿管不到位。	余国访
4	碧石渡镇福利院	1. 未见4月灭火器、消防栓检查记录。2. 个别老人在房间内抽烟。3. 部分老人住房晚上睡觉反锁房门，无法按规范查房。4. 值班室视频监控未接通开启。5. 查房巡视记录台账不能真实反映工作内容。6. 泵房湿试报警阀未连接到消防控制柜上。	5月30日之前整改完毕	发现6条隐患，已整改。	余永栋
5	汀祖镇福利院	1. 一楼15号床老人床头放置香烟、火机。2. 大部分老人晚间睡觉反锁房门，无法查房。3. 门卫值班消防故障报警无处置记录。4. 福星楼南边钢质楼梯锈蚀严重，应作防锈处理。5. 厨房有两个位置的吊顶扣板脱落，应及时修补。6. 厨房库房散装大米等未密封保管。	5月30日之前整改完毕	发现3条隐患，整改2条，尚有1条未整改。1. 有一老人在房间放置香烟。	王锐

6	花湖镇福利院	1. 个别灭火器未见检查记录卡，灭火器过期。2. 个别老人房间电视使用衣架固定。3. 老人房间异味较重。4. 个别老人在房间内吸烟。5. 消防值班员未持证。6. 厨房外两侧遮雨棚使用泡沫彩钢瓦搭建。7. 未见夜间巡查记录。8. 厨房外棚房钢质支架锈蚀严重，应刷防锈漆处理。	5月30日之前整改完毕	发现5条隐患，整改4条，尚有1条未整改。1. 一个老人在房间内吸烟。	徐漫华
7	爱馨老年公寓	1. 消防控制室值班人员未持资格证（六月份参加考试）。2. 消防控制室水位液不正常，应该及时维修。3. 二楼一个老人房间存放剪刀。4. 三楼一个老人房间空调电表上乱接插座，未拆除。5. 屋顶配电箱连接稳压泵电线不符合要求，应重新更换电线。6. 厨房进门“安全出口”标识灯不亮。7. 部分老人房间卫生间面盆角未包扎。	5月30日之前整改完毕	发现9条隐患，整改8条，尚有1条未整改。1. 消防值班人员未持有资格证（六月份参加考试）。	胡细爱
8	福寿养老院	1. 一个老人房间存放剪刀。2. 一个老人房间厕所吊顶扣板未盖上，电热水器电线穿管不到位。	5月30日之前整改完毕	发现3条隐患，整改2条，尚有1条未整改。1. 一个老人房间内发现剪刀	熊飘
9	澜湖惠养老院	1. 厨房蒸饭车与煮稀饭灶太近，蒸饭车已经烤焦，应采取防高温措施。2. 厨房自动柜已切断电源，但地面电线头未包扎。3. 四楼配电室的配电箱三组线下方未用绝缘胶分隔。4. 消防控制室二氧化碳灭火器未配备防冻手套。	5月30日之前整改完毕	发现7条隐患，已整改	高慧

10	福星敬老院	1. 院内外晾晒衣物乱搭乱晒不规范，影响老年人行动。	5月30日之前整改完毕	发现7条隐患，已整改	王少荣
11	颐和养老院	1. 三楼一老人房间气垫电线不规范，影响老年人行动。 2. 走廊上部分空调空开无盖。3. 三楼老人在走廊上拉绳子晾晒衣服，影响老人行动。	5月30日之前整改完毕	发现2条隐患，整改1条，尚有1条未整改。1. 三楼老人房间气垫电线不规范。	廖广智
12	夕阳红老年公寓	1. 二楼一老人房间电线敷设不符合安全要求。2. 二楼走廊一个疏散指示标识损坏，应及时维修。	5月30日之前整改完毕	发现5条隐患，已整改。	刘莉
13	新民街医养结合服务中心	1. 二楼转角楼梯间应急照明灯悬挂不规范。2. 钢质楼梯维修人员在施工中吸烟，烟头丢在楼梯上。	5月30日之前整改完毕	发现3条隐患，已整改。	王盼
14	阳光福利院	1. 消防维保记录维保单位未盖章。2. 电动车未集中停放。 3. 个别老人房间异味较重。4. 个别老人在房内抽烟。5. 消防控制室值班人员未取得资格证书（在学习备考）。 6. 在一个老人房间发现一把菜刀。7. 一间老人房间插座未固定。	5月30日之前整改完毕	发现7条隐患，整改4条，尚有3条未整改。1. 消防控制室值班人员未取得资格证书（在学习备考）。 2. 个别老人房间异味较重。3. 一个老人房间插座未固定。	付国庆