

鄂州市鄂城区民政局

2024 年安全生产隐患排查情况通报（2 月）

各镇街民政办，各养老服务机构：

为贯彻落实习近平总书记重要指示精神和全国安全生产电视电话会议部署要求，深刻吸取近期火灾事故教训，深入推进重大事故隐患专项排查整治行动，有效防范重大安全风险，坚决遏制各类事故发生，确保全区民政领域平安稳定。2 月 23 日—3 月 4 日，区民政局联合第三方安全专家，对全区 15 家养老服务机构开展了安全综合检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

本次检查采取查阅资料台账、实地查看、现场评判等方式方法，共查出各类安全隐患 65 条，并现场提出整改意见，在此基础上，对上月查出的隐患进行了复查。

从总体情况来看，大部分养老机构比较重视安全工作，在区局“两节”、“两会”等重要时间节点的大排查、大整治中能够正确落实隐患自查自纠等工作，维持安全形势平安稳定。但仍有个别机构整改拖沓、进度缓慢，安全隐患迟迟不改、整改不到位，如杜山镇福利院等机构。对此类机构存在的问题区局将列入重大隐患清单上报至区安委会，督促迅速整改落实。

二、工作要求

目前，全国“两会”即将结束，各镇街民政部门要切实履行属地管理责任，深入分析研判本地区机构安全形势和存在的突出问题，对民政领域安全工作进行再研究、再督促。结合冬季火灾集中治理“百日会战”等专项行动，对社会救助、养老服务等民政服务机构开展全面排查整治，紧盯特殊敏感场所、九小场所等，制定针对性措施，切实防范各类安全事故发生。各养老服务机构要切实履行主体责任，聚焦岗位人员责任不落实、防火分隔不彻底、疏散通道不畅通、违规存放易燃易爆危险品、消防设施损坏停用、违规电气焊和施工作业、电气设备使用、线路敷设不规范、电动自行车违规停放充电、疏散逃生和应急处置能力不足、宣传教育培训不到位、日常消防安全管理不严格等 11 类突出问题，加强隐患排查治理、完善应急预案编制、强化值班值守制度、提升应急处置能力、落实隐患整改闭环等，把风险隐患解决在萌芽状态。

附件：2024 年 2 月养老机构安全隐患排查清单



附件 1:

2024年2月安全生产专项督查问题隐患整改清单

序号	机构(单位)名称	存在的问题隐患	整改限期	整改责任人
1	长港镇福利院	1. 个别老人房间存放剪刀等危险物品(1月); 2. 厨房顶部墙面皮脱落和发霉, 应及时维修; 3. 厨房消毒记录不规范.(每天应消毒3次)。	3月28日前 整改完毕	胡圣荣
2	杜山镇福利院	1. 老人房间逃生窗口较窄, 无法满足快速逃生需求; 2. 个别老人房间马桶损坏未及时维修; 3. 消防设施未请专业公司检测, 未签订消防维保合同(重大安全隐患); 4. 少数老人房间床头柜损坏严重, 未及时维修; 4. 少数老人房间吊顶扣板脱落未及时维修; 5. 少数老人房间吊顶上电线穿管不到位; 6. 消防控制柜报警故障未及时处理。	3月28日前 整改完毕	潘际云
3	泽林镇福利院	1. 配电房外北侧电线穿管不到位(1月); 2. 个别老人在房间吸烟, 地面有烟头; 3. 厨房消毒柜电插座未固定; 4. 消防泵房改造整改未完工; 5. 部分老人房间电视后面电线、信号线杂乱, 未整理理顺; 6. 未见外来食品、物品登记台账。	3月28日前 整改完毕	余国访
4	碧石渡镇福利院	1. 个别老人房间发现剪刀、打火机等危险物品; 2. 二楼钢楼梯平台锈蚀严重, 应作防锈处理。	3月28日前 整改完毕	余永栋

5	汀祖镇福利院	1. 未见外来食品、物品登记台账（1月）；2. 福星楼南边钢楼梯二楼平台锈蚀严重，应作防锈处理；3. 食堂购置的食物未存放在库房货架上；4. 消防控制柜报警故障处理不及时；5. 食品留样记录、消毒记录、体温测量时间超前，登记不规范；6. 管理人员对业务不熟。	3月28日前 整改完毕	王锐
6	花湖镇福利院	1. 个别老人房间发现菜刀等危险物品；2. 个别老人在房间内吸烟；3. 消防泵房内堆放杂物，应及时清理；4. 厨房蒸饭车开关应换成漏电保护开关。	3月28日前 整改完毕	徐漫华
7	福寿养老院	1. 未见外来食品、物品登记台账（1月）；2. 二氧化碳灭火器检查称重未记录重量；3. 电梯维保无记录，无电梯消毒记录；4. 体温测量台账不规范；5. 食品索证索票记录不规范。	3月28日前 整改完毕	王孝清
8	爱馨老年公寓	1. 消防值班人员未取得消防操作员资格证（1月）；2. 二楼个别老人房间卫生间面盆角尖锐，未用软物包裹（1月）；3. 未制定2024年安全教育培训计划；4. 未与电工签订维保协议，无电气维保记录；5. 未见外来食品、物品登记台账；6. 消防控制柜故障未及时处理；7. 熟食存放未用保鲜膜覆盖。	3月28日前 整改完毕	胡细爱
9	澜湖惠养老院	1. 部分老人房间存放剪刀、水果刀等危险物品（1月）；2. 厨房灶台油污较多，应及时清理；3. 厨房自动报警探头外壳保护膜未拿掉，地面水沟地砖破损未更换；4. 老人房间电水壶应集中保管；5. 一楼仓库堆放杂物多且混乱，应及时整理和处置；6. 消防控制柜报警故障未及时处理，值班人员对业务不熟。	3月28日前 整改完毕	高慧

10	莲花山康福疗养院	1. 厨房燃气灶未安装自动熄火装置；2. 要加强对老人房间巡查，发现违禁物品（剪子、水果刀等）要及时没收，集中保管。	3月28日前 整改完毕	黄丹
11	福星敬老院	1. 外来食品、物品登记台账不齐全；2. 个别老人房间异味较重，应及时清理。	3月28日前 整改完毕	王少荣
12	颐和养护院	1. 三楼老人房间空调电表及空开无盖（1月）；2. 三楼个别老人房间存放水果刀等危险物品；3. 二楼老人房间插座未固定；4. 三楼老人房间气垫电线不规范，影响老人行动；5. 部分老人在喷淋管道上挂衣服。	3月28日前 整改完毕	廖广智
13	夕阳红老年公寓	1. 少数老人房间异味较重，应及时清理；2. 部分老人把衣服挂在喷淋管道上；3. 未制定今年安全教育培训计划；4. 未与电工签订电气维保合同。	3月28日前 整改完毕	刘莉
14	新民街医养结合服务中心	1. 一楼楼梯间堆放杂物较多，未及时清除；2. 未制定今年安全教育培训计划。	3月28日前 整改完毕	王盼
15	阳光养老院	1. 消防值班人员未取得资格证书（1月）；2. 个别老人房间内异味较重，应及时清理（1月）；3. 厨房杂物间堆放树叶较多，应及时处理；4. 自动喷淋损坏，未及时维修，一楼喷淋管道无水，二楼喷淋未端放水压力表损坏，未及时更换；5. 未见外来食品、物品登记台账；6. 二楼部分老人衣物挂在喷淋管道上。	3月28日前 整改完毕	傅国庆